



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO



Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com os incisos I e II do parágrafo 1º do artigo 44 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto construção, reforma ou ampliação.

<b>1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO</b>			
Registro de Endereço (RE): RE8231000058A			
Nome da Edificação: Ginásio de Esportes Central			
Nome Fantasia: Ginásio de Esportes Central			
Logradouro público: Rua Governador Jorge Lacerda			Nº:
Bairro: CENTRO	Município: OURO/SC		CEP: 89663-000
Complemento:		LAT/LONG: (-27.342755738212,-51.61755469259)	
Referência:		Arquivo:	
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 1	

<b>2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL</b>		
NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO	82.777.228/0001-57

<b>3. DADOS DA SOLICITAÇÃO</b>		
Protocolo: A8231000297A	Característica de: Alta Complexidade	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 1.872,30 (m²)		
Nome Solicitante: A. J. U. C.	CPF/CNPJ: ***.595.749-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 28/11/2023	Quantidade de anexos: 10	Risco do processo: Risco IV

<b>3.1. SISTEMAS/MEDIDAS SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO</b>		
( x ) Sinalização de emergência	( x ) Saídas de emergência	( x ) Proteção por extintores
( x ) Instalações elétricas	( x ) Instalações de gás combustível (GLP & GN)	( x ) Iluminação de emergência
( x ) Controle de materiais de acabamento e revestimento	( x ) Brigada de incêndio	

<b>-&gt; 3.2. RISCO ESPECIAIS</b>	
Nenhum risco especial cadastrado	

<b>3.3. DETALHES POR BLOCO</b>			
<b>3.3.1. Ginásio Central (61899)</b>			
Área da solicitação: 1.872,30 (m²)		Área aprovada: 1.872,30 (m²)	
Nº de pavimentos: 2	Altura: 2,70 (m)	Área do pavimento Tipo: --	Área desconsiderada: 0,00 (m²)
Complexidade: Alta Complexidade	Carga de incêndio: Baixa - 150,00 (MJ/m²)	Situação: EXISTENTE	Lotação Máxima: 600
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	Escada do Bloco: Comum (ECM)	Quantidade de Glp: 26,00 (Kg)	Risco do Bloco: Não simplificado
Resumo do enquadramento simplificado (5125954): A somatória das áreas dos blocos integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 5000m². Área total menor ou igual a 5000m². Existe ocupação F nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas.			
Responsável técnico: Ana Júlia Ungericht de Carvalho		Registro (CREA/CAU/CRT): SC105295-8	

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	F-3 [Local de Reunião de Público] Centro esportivo e de exibição	Todos com arquibancada	2,70	600,00	1.872,30	0,00	1.872,30

RISCOS ESPECIAIS	
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.	
SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[ SEM ] - Sinalização de emergência	[ SE ] - Saídas de emergência
[ PPE ] - Proteção por extintores	[ IEL ] - Instalações elétricas
[ IGC ] - Instalações de gás combustível (GLP & GN)	[ IE ] - Iluminação de emergência
[ CMAR ] - Controle de materiais de acabamento e revestimento	[ BI ] - Brigada de incêndio
DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES DE PROJETO	
Solicitamos a análise e aprovação do PPCI desta edificação conforme apresentado em anexo e realidade in-loco.	
4. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO	
Resultado : DEFERIDO	
Observações:	

Quartel de HERVAL DO OESTE/SC, 28/11/2023

Assinatura Eletrônica

Felipe BRESSAN - 2º Sargento  
NOME

HERVAL DO OESTE/SC, 28/11/2023  
LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: 7d8270bc1534c9c2c5a5ea3900531198bacd8e40